Esta mañana del martes, en la sala de plenos del Consell de Formentera, la consellera de Medio Ambiente, Silvia Tur, que ha estado acompañada por María Yern, jefa de servicio de Aqualia en Formentera, ha pedido "disculpas a la población por su paciencia ya que ha tenido que soportar cuatro interrupciones del servicio en diez días".

Silvia Tur ha explicado que el Consell está en fase de recogida de información para averiguar qué ha pasado, y que su deseo era "compartir con la ciudadanía esta información". Tur no ha descartado pedir responsabilidades a los agentes implicados en cada avería, "y si lo hacemos lo diremos. Pero ahora es el momento de estudiar qué ha pasado en cada caso".

Viernes 28 de noviembre

El primer corte se produjo a las 12:00 horas del 28 de noviembre. Una máquina retroexcavadora agujerea la tubería general en la calle Sant Antoni de San Francisco y produce inundaciones en la carretera principal PM820.

La retroexcavadora es de la empresa Islasfalto SL, que en aquellos momentos realiza una obra para abastecer la zona industrial de una línea eléctrica.

Los servicios técnicos cierran la válvula más cercana, ubicada cerca de la rotonda del Hospital, en terrenos del Centro de Día.

Se repara y se abre de nuevo la válvula, a las 15:30h. En esta operación se constató que la válvula no abre completamente, haciendo necesario sustituir parte de la válvula.

Esta operación provoca que el servicio de agua no se reestablezca hasta las 18:30h.

Domingo 30 de noviembre

A las 11h del 30 de noviembre se recibe el aviso de que en la zona de San Francisco y ses Bardetes no disponen de agua. Se comprueba que la Bomba número 1 está parada y no se pone en marcha.

Se consigue activar a las 13:30h pero a las 19h se recibe el aviso de que vuelve a faltar agua en la misma zona. Se procede a sustituir la Bomba 1 por la Bomba 2, pero tampoco se pone en marcha.

Hasta altas horas de la madrugada se intenta reparar pero el sistema no se pone en marcha.

El lunes 1 de diciembre se confirma que el variador está estropeado por sobretensión debido a las tormentas. Se sustituye el variador de velocidad ya las 12h de este día se da por solucionada la incidencia.

Domingo 7 de diciembre

A pesar de no disponer aún del informe escrito sobre esta incidencia, fuentes de Aqualia han informado de lo siguiente:

El sábado 26 falla el sistema de telecontrol y Aqualia solicita de forma manual a Abaqua 627 toneladas de agua de la desaladora para llenar el depósito de San Fernando.

Ese día el depósito de San Fernando recibe 127 toneladas, 500 menos de las solicitadas.

Fuentes de Aqualia afirman que como la solicitud de agua es habitual y reconocen que nadie revisa el sábado por la noche que el depósito de San Fernando esté lleno.

El domingo por la mañana se agota el agua del depósito, provocando que San Francisco, ses Bardetes, La Savina y San Fernando no tengan agua durante dos horas.

María Yern informó que durante estos cortes de agua, el teléfono 902 136 013 recibió 12 quejas de vecinos de Formentera.